

**DISPOSICIÓN Nº 33 - SPT- 2026:**

**VISTO:** El Expte. Nº 20025/2026 del Registro de Mesa de Entradas de esta Municipalidad, presentado por la Empresa Sergas S.R.L. Y las Victorias S.R.L. Representada por la Sra. Cainzo Norry Maria Veronica DNI Nº 24.588.103 con domicilio en calle Av.de las Victorias Nº1710, Batalla del Cerrito desde Nº1709 a 1891, Av.de las Victorias 1906 a 1720, Batalla de Ombu 3561 a 3641, Bacacay 3640 a 3621 Manzanas 435,17 y 16 de esta ciudad, quienes solicitan autorización para la ejecución de extensión de red de gas a media presión de acuerdo a Proyecto Constructivo Nº 11-012397-00-25 aprobado por la Empresa Camuzzi Gas del Sur S.A.

**CONSIDERANDO:**

- Que se ha cumplido con la presentación de la documentación técnica de la obra.
- Que el cumplimiento de lo consignado anteriormente ha sido controlado por la Dirección de Obras por Contrato, dependiente de la Secretaria de Planeamiento Territorial.
- Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución Nº 100-I-89.

**LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
DISPONE:**

**Art. Nº 1) DELEGAR:** en la Sra. Cainzo Norry Maria Veronica la ejecución de la obra **extensión de red de gas a media presión**, ubicada según nomenclatura catastral **193A 435-437** sobre calle Av. Las Victorias Nº1710 de esta ciudad, todo de acuerdo al **Proyecto Constructivo Nº Nº 11-012397-00-25** aprobado por Camuzzi Gas del Sur S.A., que se adjunta.

**Art. Nº 2) COMUNICAR:** A la Empresa **Sergas S.R.L. CUIT Nº 30602004089** y a su **Representante Técnico Cavagliato Federico D.N.I. Nº 28.932.712** que las obras a ejecutar deberán también encuadrarse dentro de lo estipulado por la Ordenanza Nº 641-CM-96, Ordenanza Nº 1909-CM-09, Ordenanza Nº 2145-CM-11, Ordenanza Nº 3495-CM-25, Ordenanza Nº 3496-CM-25 y Resolución Nº 950-I-2001, Especificaciones Técnicas para Reparaciones de pavimento de Hormigón o Flexible, Resolución Nº 1541-I-2003 y condiciones especiales de trabajo en la via publica.

La Empresa deberá cumplir con las siguientes condiciones:

**Distancia línea Municipal:** 1,50 mts.

**Tapada de vereda:** 0,90 mts.

**Cota 0,00 de referencia:** Natural del terreno en la zona de zanqueo.

**La Empresa tiene absoluta responsabilidad por la reparación de las veredas, calzada dentro de los 5 días hábiles posteriores a la finalización de la obra específica y la adecuación del terreno en perfecto estado al finalizar la obra. Deberá entregar con posterioridad plano y planchetas conforme a obra e informar en forma fehaciente el inicio y final de la obra a la Inspección.**

**Art. Nº 3)** Por la presente obra la Empresa deberá abonar por derecho de ejecución de red la suma de **PESOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CTVOS (\$ 74.600, 00)** más **PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 CTVOS. (\$ 198.688,00)** por Derecho de Inspección correspondiente al 1,4 % del costo de la obra, establecido en la Ordenanza Nº 3496-CM-25.

**Art. Nº 4)** El plazo de obra será de **SESENTA ( 60 ) DIAS**, a partir de la emisión del Acta de Autorización de Trabajo en la vía pública, el que solo podrá renovarse hasta **SESENTA (60) días** despues de cumplido el primer plazo. Cumplido este plazo se deberá hacer una nueva presentacion informando en forma fehaciente plazo de finalización de la obra, adjuntando libre deuda y presupuesto actualizado de lo que faltare ejecutar, sino se diera cumplimiento será pasible de las sanciones correspondientes.

**Art. Nº 5)** La presente Disposición será refrendada por el Director de Obras por Contrato.

**Art. Nº 6)** Comuníquese. Publíquese. Tómesese razón. **Cumplido** archívese.

San Carlos de Bariloche, **170426**

Ing. PABLO SOSA  
VC-Dirección de Obras por Contrato  
Secretaría de Planeamiento Territorial  
Municipalidad de S.C. de Bariloche



MAGGI MARIA SOFIA  
Secretaria de Planeamiento Territorial  
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

ES COPIA FIEL